

<div><div><div>IEC</div><div>IECEE</div><div>CB</div><div>SCHEME</div></div><div></div></div>		<div>Ref. Certif. No.</div> <div>SE-71083</div>
<div>IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME</div> <div>SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC</div>		
<div>CB TEST CERTIFICATE</div>		<div>CERTIFICAT D'ESSAI OC</div>
<div>Product</div> <div>Produit</div>	<div>Circuit-breakers for overcurrent protection</div>	
<div>Name and address of the applicant</div> <div>Nom et adresse du demandeur</div>	<div>Gacia Electrical Appliance Co., Ltd.</div> <div>545# Dongdajie Baitawang Industrial Zone, Beibaixiang,</div> <div>Wenzhou 325603, CHINA</div>	
<div>Name and address of the manufacturer</div> <div>Nom et adresse du fabricant</div>	<div>Same as above</div>	
<div>Name and address of the factory</div> <div>Nom et adresse de l'usine</div> <div>Note: When more than one factory, please report on page 2</div> <div>Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page</div>	<div>Same as applicant</div>	
<div>Ratings and principal characteristics</div> <div>Valeurs nominales et caractéristiques principales</div>	<div>U<sub>e</sub>= 240V~(1P), 415V~(2P, 3P, 4P)</div> <div>I<sub>n</sub>= 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; B- and C-Type</div> <div>I<sub>cs</sub>= I<sub>cn</sub>= 6000A</div>	
<div>Trademark (if any)</div> <div>Marque de fabrique (si elle existe)</div>	<div></div>	
<div>Type of Manufacturer's Testing Laboratories used</div> <div>Type de programme du laboratoire d'essais constructeur</div>	<div>-</div>	
<div>Model / Type Ref.</div> <div>Ref. De type</div>	<div>M60, M60H, SB6L, SB6H, SB6HS, SB6LC, SB6HC</div>	
<div>Additional information (if necessary may also be reported on page 2)</div> <div>Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)</div>	<div>See page 2</div>	
<div>A sample of the product was tested and found to be in conformity with</div> <div>Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la</div>	<div>IEC 60898-1:2002+A1+A2</div>	
<div>As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate</div> <div>Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat</div>	<div>SH12080827-001, SH12080827-002, SH12080827-003, SH12080827-004</div>	
<div>This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body</div> <div>Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme <b>National de Certification</b></div>		
<div>Intertek Semko AB</div> <div>Box 1103</div> <div>SE-164 22 Kista, Sweden</div> <div>Int +46 8 750 00 00</div> <div>Date: 26 November 2012</div>	<div></div> <div>Signature: </div> <div>Bo Berglöf</div>	

<div><div><div>IEC</div><div>IECEE</div><div>CB</div><div>SCHEME</div></div><div></div></div>		<div>Ref. Certif. No.</div> <div>SE-71083</div>
<div>Additional information (if necessary)</div> <div>Information complémentaire (si nécessaire)</div>		
<div>M60H is identical to M60 except a groove on each input terminal.</div> <div>SB6L, SB6H, SB6HS are identical to M60H.</div> <div>SB6LC, SB6HC are identical to M60H except hyaline front cover.</div>		
<div>Date: 26 November 2012</div>	<div>Signature: </div>	